

Da: "antonio.beneduce"

Data: 06 feb 2018 2:37 PM

Oggetto: collaudo impianto agrimonda

A: Comando Polizia Municipale di Mariglianella

come richiesto in allegato alla presente trasmettiamo il verbale di campionamento delle determinazioni odierne.

si precisa che le misurazioni al camino hanno rilevato l'assenza di concentrazioni residue di H<sub>2</sub>S e NH<sub>3</sub> nelle emissioni in atmosfera

Distinti Saluti

EDILGEN Spa Antonio Beneduce